

QUESITO n. 5

E' pervenuta a questo Ente Aggiudicatore richiesta di chiarimenti in ordine ai seguenti punti sinteticamente riportati:

- 1) in relazione al sub-elemento a.5), punto 2, di cui al paragrafo II.3.1. del Disciplinare di gara, se esiste la rete di fogna bianca cittadina nei pressi della stazione e se le acque piovane in esubero rispetto a quelle riutilizzate possono essere scaricate direttamente nella rete cittadina;
- 2) in relazione al sub-elemento a.5, punto 3, che cosa si intende per “soluzioni che prevedano l'immissione delle acque di scarico nella fognatura cittadina” e se ci si riferisce alle acque reflue o alle acque piovane;
- 3) in relazione al sub-elemento a.5), punti 5 e 7, a quali componenti antincendio ci si riferisce, se ci si riferisce ai componenti antincendio proposti in progetto e se la qualità estetica e forma dei componenti è riferita anche ai componenti antincendio.

A tali richieste di chiarimenti sono state formulate le risposte testualmente riportate.

- 1) Il progetto prevede il convogliamento delle acque meteoriche in un pozzetto esistente che convoglia in una vasca di raccolta comunale in prossimità della nuova Stazione. Il progetto già prevede che le acque meteoriche provenienti dalle aree di competenza della Stazione confluiscano nella suddetta vasca.
- 2) Nel Disciplinare quando si parla di soluzioni che prevedano l'immissione delle acque di scarico nella fognatura cittadina ci si riferisce a quelle provenienti dalle acque di lavaggio della banchina.
- 3) Nel Disciplinare ci si riferisce genericamente a tutti i componenti impiantistici che possano essere oggetto di migliorie. Relativamente alla qualità estetica e alla forma dei componenti ci si riferisce a tutti i componenti impiantistici che possano essere oggetto di miglioria nel rispetto della normativa vigente e delle approvazioni acquisite.