PROLUNGAMENTO S. PAOLO (ARPA)

ARPA PUGLIA

ARPA PUGLIA
Agenzia regionale per la prevenzione
e la protezione dell'ambiente

Sede legale
Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpapuglia.it
C.F. e P.IVA. 05830420724

Dipartimento provinciale di BARI

Via Piccinni, 164
CAP: 70122 Città : BARI
Tel. 080/5844206 Fax : 080/5216803

Servizio Territoriale

ARPA PUGLIA
Unica AOO
Protocollo 0022191 del 23/07/2009
UOR: DPBA, SPIC
UOR-CC:
T. 0193/0029/0003
0022191 230709

Bari,

Regione Puglia Assessorato Ambiente
Settore Ecologia
Via Delle Magnolie 6/8
Modugno (BA)

Ferrotramviaria SpA - Bari
Protocollo ingresso nr. 0005547
del 18-08-2009 alle ore 11:51

Comune di Bari
Assessorato Ambiente
Via Marchese di Montrone 5
70122 - BARI

FERROTRAMVIARIA SpA - ROMA
Protocollo ingresso nr. 0002394
del 31-08-2009 alle ore 09:13

Provincia di Bari
Servizio Ambiente
Via Positano 4
70126 – BARI

Spett.le Ferrotramviaria S.p.A.
P.zza A. Moro 50/B
70122 - BARI

***Oggetto*:** Esclusione procedure VIA per prolungamento collegamento ferroviario Quartiere S. Paolo area centrale città di Bari. Determinazione Dirigente Settore Ecologia 15/01/2008 n.° 20. Monitoraggio acustico .

In riferimento all'oggetto si trasmette in allegato il parere tecnico formulato da questo Servizio in ordine al monitoraggio acustico da attuare a cura e spese del proponente .

Si resta in attesa di conoscere la data di avvio della cantierizzazione delle opere.

Distinti saluti.

Per Il Direttore del DAP BA
(Dr. Gian Paolo BOTTINELLI)
Ing. Paolo BOVIO

Il Fisico Dirigente
Dott.ssa Maddalena SCHIRONE

ARPA PUGLIA

ARPA PUGLIA
Agenzia regionale per la prevenzione
e la protezione dell'ambiente

Sede legale
Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpapuglia.it
C.F. e P.IVA. 05830420724

Dipartimento provinciale di BARI

Via Piccinni, 164
CAP: 70122 Città: BARI
Tel. 080/5844206 Fax: 080/5216803

Servizio Territoriale

PARERE TECNICO

Oggetto: **Monitoraggio acustico in fase di cantiere** . Determinazione del Dirigente Settore Ecologia del 15.01.08 n.° 20 . L.R. n.° 11/01 . Verifica assoggettabilità alla VIA . Prolungamento del collegamento ferroviario del quartiere Residenziale s. Paolo con l'aera centrale della città di Bari integrato alla linea ferroviaria Bari – Barletta e prolungamento della Fermata Ospedale S. Paolo alla zona cecila e alla zona regioni in Agro di Modugno e di Bari. Proponente: Ferrotramviaria S.p.A.

VISTA la Legge Quadro 26.10.95 n.° 447
VISTO il D.P.C.M. 14.11.97
VISTO il D.M.A. 16.03.98
VISTA la Legge Regione Puglia 12.02.02 n.° 3
VISTA la Determinazione n.° Determinazione del Dirigente Settore Ecologia del 15.01.08 n.° 20 . L.R. n.° 11/01 . Verifica assoggettabilità alla VIA . Prolungamento del collegamento ferroviario del quartiere Residenziale s. Paolo con l'aera centrale della città di Bari integrato alla linea ferroviaria Bari – Barletta e prolungamento della Fermata Ospedale S. Paolo alla zona Cecila e alla zona Regioni in Agro di Modugno e di Bari con la quale, nelle prescrizioni, si attribuiscono all'ARPA PUGLIA competenze in ordine al piano di monitoraggio acustico

CONSIDERATI i contenuti del verbale della riunione del 26.06.09 (Allegato 1)
CONSIDERATO che in data 09.07.09 è stato eseguito sopralluogo presso le aree di intervento dal Dirigente Fisico del DAP in intestazione Dr.ssa Maddalena SCHIRONE unitamente all'Ing. Pio FABIETTI (RUP e Dirigente di Ferrotramviaria) , all'Ing. Bernardo GRILLI (Progettista dell'intervento e Direttore tecnico della ferrotramviaria Engeneering S.p.A.)

questo Servizio riferisce che

i gruppi di recettori individuati per il monitoraggio acustico sono:

1. **Ospedale S. Paolo (recettore sensibile)**
2. **Edifici Residenziali Via Caposcardicchio**

- In corrispondenza dei recettori individuati, in facciata agli edifici deve essere eseguito, a cura e spese del proponente, monitoraggio acustico "ante operam" al fine di caratterizzare l'area interessata e consentire la valutazione dell'innalzamento del livello acustico in fase di cantiere;
- *In fase di cantiere*, , con particolare riferimento alla fase di escavazione, il monitoraggio acustico dovrà essere eseguito con le tecniche di cui al DMA 16.03.98 in corrispondenza dei recettori sopra indicati , al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui all'art. 17 comma 3 della L.R. n.° 3/02 in termini di orario

ARPA PUGLIA

ARPA PUGLIA
Agenzia regionale per la prevenzione
e la protezione dell'ambiente

Sede legale
Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpapuglia.it
C.F. e P.IVA. 05830420724

Dipartimento provinciale di BARI

Servizio Territoriale

Via Piccinni, 164
CAP: 70122 Città : BARI
Tel. 080/5844206 Fax : 080/5216803

(ore 9.00 – 12.00 e ore 15.00 – 19.00) e di Leq (A) (70 dBA) , fatte salve espresse deroghe autorizzate dal Comune;

- I macchinari utilizzati devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa dell'Unione Europea (di cui al D. Lgs. 04/09/2002) ;
- Dovranno essere individuate e adottate tutte le misure di mitigazione necessarie a ridurre il disturbo, con l'adozione delle migliori tecnologie disponibili;
- I risultati del monitoraggio acustico dovranno essere riportati in una relazione tecnica a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale e trasmessi al DAP in intestazione in tempo utile a consentire le attività di controllo . Nella relazione tecnica deve essere riportata la Descrizione del ciclo di lavoro e delle macchine impiegate. La presentazione dei risultati deve essere conforme all'Allegato D del D.M.A. 16.03.98 ;
- Deve essere data comunicazione al DAP in intestazione della data di avvio della cantierizzazione delle opere.

Bari, 15.07.09

Il Dirigente Fisico
Dr.ssa Maddalena SCHIRONE

ARPA PUGLIA

ARPA PUGLIA
Agenzia regionale per la prevenzione
e la protezione dell'ambiente

Sede legale
Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpapuglia.it
C.F. e P.IVA. 05830420724

Dipartimento provinciale di BARI

Servizio Territoriale

Via Piccinni, 164
CAP: 70122 Città : BARI
Tel. 080/5844206 Fax : 080/5216803

VERBALE della riunione del 26/06/09

In data odierna , facendo seguito alla Ns. nota prot. n.° 14539 del 05.06.09 presso la sede di questo Servizio si sono riuniti :

- l'Ing. Pio FABIETTI in qualità dirigente di Ferrotramviaria S.p.A. e RUP per l'intervento del ***prolungamento*** del collegamento ferroviario Quartiere S. Paolo - area centrale città di Bari;
- l'Ing. Bernardo GRILLI in qualità di Progettista dell'intervento e Direttore Tecnico della Ferrotramviaria EngeneeringSs.p.A.
- la dr.ssa Maddalena SCHIRONE Dirigente Fisico del DAP BA.

L'Ing. FABIETTI e l'Ing. GRILLI consegnano cartografia formato 1:10.000 del tracciato urbano della porzione di linea oggetto dell'intervento (linea tratteggiata) e illustrano, per sommi capi, le modalità tecnico-operative dell'intervento da realizzare.
Evidenziano di essere responsabili , ciascuno nell'ambito delle competenze sopra riportate, per **la fase di cantiere** (in fase di appalto).
Dalla dissertazione emerge **che l'area di intervento sarà interessata da opere di escavazione, anche in prossimità di aree urbanizzate**, e pertanto si concerta di fissare a breve termine una data per l'effettuazione di un sopralluogo in situ, in considerazione anche dell'ubicazione dell'Ospedale S. Paolo , recettore "sensibile" sotto il profilo acustico.
La Dr.ssa SCHIRONE chiede di poter acquisire copia dello studio per la verifica dell'assoggettabilità a VIA al fine di meglio comprendere la tipologia degli interventi e i potenziali impatti acustici dell'opera.

F.L.C.S. in data e luogo di cui sopra.